

Огранак Електродистрибуција Крушевац
Крушевац, Косанчићева бр.32

Наш број: 2541200-Д0911-241247/2-2024

Ваш број: 350-169/2023

Место, датум: Крушевац, 23.05.2024.



AAAE9742394401581

**ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и грађевинарство**

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде Измена и допуна ПДР-а "Колонија" у Крушевцу у делу урбанистичког блока А1 и подблокова А2-1 и А2-2

Поводом Вашег захтева за издавање претходних услова за потребе израде Измена и допуна ПДР-а "Колонија" у Крушевцу у делу урбанистичког блока А1 и подблокова А2-1 и А2-2, обавештавамо Вас следеће:

Увидом на лицу места и у приложеној документацији, достављамо Вам следеће услове:

У делу обухвата Плана постоје електроенергетски објекти у власништву Електродистрибуције Крушевац напонског нивоа 10 kV, као и изграђена нисконапонска мрежа. Графичким прилогом Плана није приказана нисконапонска мрежа а приказани су сви објекти напонског нивоа 10 kV.

У делу обухвата Плана постоји ТС 10/0,4kV "Нова пијаца" на КП бр.2410/115 (2410/68) капацитета 630 kVA. Како изменама и допунама није прецизирана будућа потребна снага, уколико се укаже потреба, постоји могућност проширења капацитета заменом ове постојеће трафостанице типа "лименка" новом МБТС 10/0,4 kV капацитета 1x1000 kVA или 2x1000 kVA. У том случају је потребно предвидети део парцеле (поред постојеће трафостанице) димензија 5,14 m x 5,8 m.

Трасе постојеће мреже ниског напона је потребно задржати. Уколико се укаже потреба за изградњом нове ваздушне или подземне мреже ниског напона, потребно је предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

Доставити :

1. Наслову
2. Сектору за инвестиције и планирање
3. Писарници

С поштовањем,

Директор огранка

