

Огранак Електродистрибуција Крушевац
Косанчићева 32, 37000 Крушевац
Тел. 037 413 000
Факс. 037 442 195

а/а
подклас
трајно

АААЕ9742394402325

ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 2541200324648/2

Ваш број: 350-308/2024

Крушевац, 18.07.2024.год.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
КРУШЕВАЦ

Примљено: 25 JUL 2024

Орг. јед.	Број	Предмет	Вредност
1	1908		

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
ул. Газиместанска бр.1
37000

Град Крушевац

ПРЕДМЕТ: Претходни услови за потребе израде Измене и допуне генералног урбанистичког Плана Крушевац 2025 у делу просторне зоне 10 у Крушевцу, Град Крушевац.

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове за потребе израде Измене и допуне генералног урбанистичког Плана Крушевац 2025 у делу просторне зоне 10 у Крушевцу, Град Крушевац:

ПОСТОЈЕЋИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Електроенергетски објекти напонског нивоа 10 kV:

- Далековод 10 kV

- Далековод 10 kV, ТС 10/0,4 kV, Читлук 2 – ТС 110/10 kV, 14. Октобар „ „
- Далековод 10 kV, ТС 10/0,4 kV, Водовод – ТС 110/10 kV, 14. Октобар „ „
- Далековод 10 kV, ТС 10/0,4 kV, Радио Станица – ТС 10/0,4 kV, Водово Морава „ „
- Далековод 10 kV, ТС 10/0,4 kV, Радио Станица – ТС 10/0,4 kV, Комунално „ „
- Далековод 10 kV, ТС 10/0,4 kV, Радио Станица – ТС 10/0,4 kV, Мала Привреда „ „

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1kV: Израдом Измене и допуне генералног урбанистичког Плана Крушевац 2025 у делу просторне зоне 10 у Крушевцу, Град Крушевац обухваћена је и нисконапонска мрежа на овој територији – ваздушна и подземна.

Уколико постојећи електроенергетски водови буду угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање.

За измештање потребно је обратити се „ЕПС Дистрибуцији“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац – Служба за припрему и надзор инвестиције са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, а чије ће трошкове сносити инвеститор.

У случају да постојећи електроенергетски објекти не могу задовољити енергетске потребе будућих корисника електричне енергије (непланирано повећање снаге), потребно је предвидети изградњу одговарајућег броја ТС 10/0,4 kV типа СБТС, МБТС или сличног, капацитета 1x250kVA, 1x630kVA или 2x630kVA, за потребе сваке локације на којој се граде објекти. Изменом и допуном генералног урбанистичког Плана Крушевац 2025 у делу просторне зоне 10 у Крушевцу, Град Крушевац обавезно предвидети локације будућих трафостаница.

Избором локације нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8m и висина 4,0m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 8 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10 kV између њих, као и веза са постојећим ТС 10/0,4 kV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети искључиво подземну мрежу – прикључке, а за купце електричне енергије из категорије „широка потрошња“ (појединачни стамбени и пословни простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека.

Задржати трасе постојеће мреже ниског напона, на оба или на једном тротоару улице.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

С поштовањем,



Директор огранка


Саша Ћирић дипл. ек.

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви