



Огранак Електродистрибуција Крушевац
Крушевац, Косанчићева бр.32



AAAE6067323490636

Наш број: 2541200-D0911-363654/2

Ваш број: 350-578/2020

Место, датум: Крушевац, 08.08.2024.

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД КРУШЕВАЦ

Одељење за урбанизам и грађевинарство

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде ПДР "Хемопродукт" - Жабаре

Поводом Вашег захтева за издавање претходних услова за потребе израде ПДР "Хемопродукт" - Жабаре, град Крушевац, а увидом у приложену документацију, обавештавамо Вас и достављамо Вам следеће услове:

Достављеном графичком документацијом обухваћена је постојећа стубна ТС 10/0,4 kV "Треботин 2" снаге 100 kVA, са које се електричном енергијом напајају купци из категорије "домаћинства".

ПДР-ом је предвиђено да претежна намена предметног подручја буде за индустрију и производњу, што подразумева нове прикључке на дистрибутивни систем електричне енергије и/или повећање снаге већ постојећих, а што постојећа трафостаница не може задовољити па је неопходно планом предвидети:

- локацију за изградњу нове/нових ТС 10/0,4 kV оговарајућег капацитета
- трасу водова 10 kV за напајање нове/нових ТС 10/0,4 kV
- трасе нисконапонске мреже (ваздушне и/или подземне) из нове/нових ТС 10/0,4 kV за напајање купаца електричне енергије

Избором локације нове/нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8 m и висина 4,0 m без икаквих препрека на путу.

Трасе подземног кабловског водова напонског нивоа 10 kV предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локације будуће/будућих ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог трасе ових водова између постојећих ТС 10/0,4 kV и нове/нових ТС 10/0,4 kV.

С' поштовањем

Доставити :

1. Наслову
2. Сектору за инвестиције и планирање
3. Писарници

Директор огранка
М.П.