



Огранак Електродистрибуција Крушевац
Косанчићева 32, 37000 Крушевац
Тел. 037 413 000
Факс. 037 442 195

а/а
подкласа 21
трајно

ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 2561200.Д.09.11-186211/2-25

БГ ПРОДУКТ 1996
Д.О.О. КРУШЕВАЦ
ул. Омладинска бр.5
Крушевац
37000 Крушевац
Град Крушевац

Крушевац, 09.05.2025.год.

Орг. јед.	Број	Предмет	Вредност
1	1203		

ПРИМЉЕНО: 15 MAY 2025

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
КРУШЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: Услови за израду урбанистичког пројекта за прикључак на НН мрежу планираног објекта трговине, спратности П, на кат. парцели бр.4121 К.О. Крушевац у Крушевцу, град Крушевац

Поводом Вашег захтева број **2561200-Д.09.11-186211/1-25 од 07.05.2025.год.** у којем тражите услове за потребе израде урбанистичког пројекта за прикључак на НН мрежу планираног објекта трговине, спратности П, на кат. парцели бр.4121 К.О. Крушевац у Крушевцу, град Крушевац, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове :

На датој локацији где се планира израда урбанистичког пројекта за прикључак на НН мрежу планираног објекта трговине, спратности П, на кат. парцели бр.4121 К.О. Крушевац у Крушевцу, град Крушевац, **НЕ ПОСТОЈЕ** електроенергетски објекти који су власништво „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак ЕД Крушевац али поред К.П. бр. 4121 К.О. Крушевац постоје и то :

- подземни кабловски вод 10kV ТС 10/0,4kV „Бивоље-Минка“ – ТС 10/0,4kV „БГ ПРОДУКТ“
- подземни кабловски вод 10kV ТС 10/0,4kV „Бивоље-Минка“ – ТС 10/0,4kV „ЛЕПЕНКА“ и
- Нисконапонска мрежа (подземна и надземна) из ТС 10/0,4kV „Бивоље - Минка“

За потребе прикључења будућег планираног објекта трговине, спратности П, на кат. парцели бр.4121 К.О. Крушевац у Крушевцу, град Крушевац неопходно је предвидети и обезбедити коридор за изградњу нисконапонског вода 1kV од постојеће ТС 10/0,4kV „Бивоље - Минка“, са НН извод бр.6 до ормана мерног места (ОММ) који ће бити постављен на линији разграничења приступног пута и предметне парцеле будућег објекта трговине. (Инвеститор је у захтеву за услове нагласио да планира једновремену снагу од 100kW)

Ближе услове за пројектовање и прикључење објекта, као и подлоге за израду пројекта за грађевинску дозволу Огранак Електродистрибуција Крушевац ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви



Директор огранка

Саша Ђирић дипл. ек.