



**Предмет: Претходни услови за потребе израде Измене Плана детаљне регулације стамбено-пословног блока "Колонија Ц2" у Крушевцу**

У вези Вашег захтева бр. 350-776/2024 од 07.02.2025 за достављање претходних услова и података за Измену Плана детаљне регулације стамбено-пословног блока "Колонија Ц2" у Крушевцу, ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

**Претходне услове**

На достављеном ситуационом плану учртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

**Део улице Војводе Степе:**

- Водоводна мрежа Ø 150.
- Фекална канализациона мрежа **не постоји.**
- Постоји изграђена атмосферска канализациона мрежа (није геодетски снимљена тако да нисмо у могућности да Вам доставимо тачне податке, положај, дубину и пречник..)

**Улица Краљевића Марка**

- Водоводна мрежа АСС Ø 150.
- Фекална канализациона мрежа **не постоји.**
- Постоји изграђена атмосферска канализациона мрежа (није геодетски снимљена тако да нисмо у могућности да Вам доставимо тачне податке, положај, дубину и пречник..)

**Улица Александра Фламинга**

- Водоводна мрежа АСС Ø 80
- Фекална канализациона мрежа не постоји.

Атмосферска канализациона мрежа **не постоји**

**Сокак који спаја улицу Александра Флеминга и улицу Војводе Степе:**

- Водоводна мрежа РС 75

- Фекална канализациона мрежа **не постоји**

-Атосферска канализациона мрежа постоји( није геодетски снимљена тако да нисмо у могућности да Вам доставимо тачне податке, положај, дубину и пречник..)

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно ( без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: На целој локацији ПДР „Колонија Ц2“ неопходно је извршити водоводне мреже.

**Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације**

Крушевац, \_\_\_\_\_ 2025 \_\_ год.

ЈКП „Водовод-Крушевац“

*A. Lovich Yavich*

