



Огранак Електродистрибуција Крушевац
Крушевац, Косанчићева бр.32

Наш број: 2561200-Д0911-55189/2

Ваш број: 350-776/2024

Место, датум: Крушевац, 11.02.2025.

**ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и грађевинарство**

ПРЕДМЕТ: Претходни услови за потребе израде измене и допуне измене ПДР стамбено – пословног блока Колонија (урбанистички подблок Ц2) у Крушевцу

Поводом Вашег захтева за издавање претходних услова за потребе израде измене и допуне измене ПДР стамбено – пословног блока Колонија (урбанистички подблок Ц2) у Крушевцу, а увидом у приложену документацију, обавештавамо Вас и достављамо Вам следеће услове:

Достављеним текстуалним делом није прецизирана потреба за једновременом снагом електричне енергије.

ПДР-ом је предвиђено да претежна намена предметног подручја буде за породично становање (П+1+Пк), вишепородично становање (П+3+Пс) и комерцијалне делатности (КД-02), што све подразумева нове прикључке на дистрибутивни систем електричне енергије и/или повећање снаге већ постојећих.

Постојеће трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV које гравитирају ка подручју обухваћеном планом, немају више могућност прикључења нових купаца електричне енергије нити повећања снаге постојећих.

У складу са претходна два става, неопходно је планом предвидети:

- локацију за изградњу одговарајућег броја нових ТС 10/0,4kV (типа МБТС, зидана, у објекту), капацитета 1x630kVA или 2x630kVA
- трасу вода 10 kV од постојеће ТС 10/0,4 kV до нове ТС 10/0,4 kV (траса ће зависити од локације нове трансформаторске станице)
- трасе нисконапонске мреже (ваздушне и/или подземне) из нове ТС 10/0,4 kV за напајање купаца електричне енергије

Избором локације нове/нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8 m и висина 4,0 m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 8 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова напонског нивоа 10 kV предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локације будуће ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог трасе ових водова између неке од постојећих ТС 10/0,4 kV и нове ТС 10/0,4 kV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети подземну мрежу - прикључке, а за купце електричне енергије из категорије "широка потрошња" (појединачни стамбени простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

С' поштовањем

Доставити :

1. Наслову
2. Сектору за инвестиције и планирање
3. Писарници



Директор огранка