



Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314
Број 878 05.03.2025. године

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
Крушевац

Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа за потребе израде Измене и допуне Плана генералне регулације Запад 2 у делу просторне зоне у Крушевцу.

У вези Вашег захтева бр. 350-917/2024 од 07.02.2025 ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

Претходне услове

за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа

Обавештавамо Вас следеће:

1. У Ђушиној улици у Читлуку у току је изградња водоводне мреже и прикључака.
2. У улици Стевана Тодоровића у Читлуку планирана је реконструкција водоводне мреже (тренутно је у фази израда техничке документације)
3. За насељено место Вучак и Пепељевац планирана је изградња фекалне канализације (тренутно је у фази израда техничке документације).

НАПОМЕНА: Већи део скициране водоводне мреже у зони ЗАПАД 2, није геодетски снимљен, тако да нисмо у могућности да доставимо апсолутно тачне податке о истој (положај, пречник, материјал, дубину...).

На достављеном ситуационом плану учртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаи не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Претходни услови са учртаним инсталацијама водоводне и канализационе мреже биће послати на имејл Данијеле Јаковљевић из Одељења за урбанизам и грађевинарство, Град Крушевац.

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана генералне регулације.

Прихваћено:			
Орг. јег.	Број	Предмет	Брежност
	594		
06. MAR 2025			

Крушевац, 05.03.2025 год.

ЈКП "Водовод-Крушевац"

A. N. Ljubich

