

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

**ВОДОВОД КРУШЕВАЦ**

Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314

Број 668/18.12. 2024. године

ГРАДСКА УПРАВА  
ГРАДА КРУШЕВЦА  
Одељење за урбанизам и  
грађевинарство  
Крушевац

**Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа за потребе израде Измене и допуне Плана генералне регулације "Центар" за део урбанистичке подцелине 2.4.2 у Крушевцу.**

У вези Вашег захтева бр. 350-293/2024 од 10.12.2022 ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

**Претходне услове  
за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа**

На достављеном ситуационом плану уцртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно ( без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама водоводне и канализационе мреже.

**Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације.**

Крушевац, \_\_\_\_\_ 2024. год.

ЈКП "Водовод-Крушевац"



*Robert Yarnit*