



Огранак Електродистрибуција Крушевац  
Крушевац, Косанчићева бр.32

Наш број: 2541200-Д0911-561173/2

Ваш број: 350-293/2024

Место, датум: Крушевац, 12.12.2024.



АААЕ6067323492370

**ГРАДСКА УПРАВА**

**ГРАД КРУШЕВАЦ**

**Одељење за урбанизам и грађевинарство**

**ПРЕДМЕТ:** Услови за потребе израде измена и допуна ПГР "Центар" у Крушевцу у делу урбанистичке целине 2.4.2

Поводом Вашег захтева за издавање претходних услова за потребе израде измена и допуна ПГР "Центар" у Крушевцу у делу урбанистичке целине 2.4.2,а увидом на лицу места и у приложеној документацији, достављамо Вам следеће услове:

Достављеним текстуалним делом није прецизирана потреба за једновременом снагом електричне енергије.

ПДР-ом је предвиђено да претежна намена предметног подручја буде за вишепородично становање (ВС-03) и комерцијалне делатности (КД-02), што све подразумева нове прикључке на дистрибутивни систем електричне енергије и/или повећање снаге већ постојећих.

Постојеће трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV које гравитирају ка подручју обухваћеном планом, немају више могућност прикључења нових купаца електричне енергије нити повећања снаге постојећих.

У складу са претходна два става, неопходно је планом предвидети:

- локацију за изградњу одговарајућег броја нових ТС 10/0,4kV (типа МБТС, зидана, у објекту), капацитета 1x630kVA или 2x630kVA
- трасе водова 10 kV од постојећих ТС 10/0,4 kV до нове ТС 10/0,4 kV (трасе ће зависити од локације нове трансформаторске станице)
- трасе нисконапонске мреже (ваздушне и/или подземне) из нове ТС 10/0,4 kV за напајање купаца електричне енергије

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локације будуће ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10 kV између нове и постојећих трафо станица.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети подземну мрежу - прикључке, а за купце електричне енергије из категорије "широка потрошња" (појединачни стамбени простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

Доставити :

1. Наслову
2. Сектору за инвестиције и планирање
3. Писарници

С поштовањем,

Директор огранка



Саша Ђирић, дипл.екон.